

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю**

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 258-40-01, ф. (342) 212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

614089, г. Пермь, ул. Балхашская, 135, телефон (342) 258-40-01 (доб. 305); факс 282-43-20,

E-mail: 2ond@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь, ул. Балхашская, 135

(место составления акта)

«29» мая 2019

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 606.**

Объект защиты: территория, здание и помещения объекта по адресу/адресам:
г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, 8

(место проведения проверки)

На основании: РАСПОРЯЖЕНИЯ № 606 от «26» апреля 2019 года 1 Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Перми УНПР ГУ МЧС России по
Пермскому краю

(вид документов с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 99» г. Перми, ИНН 5904103746

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«08» мая 2019 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 3 часа 00 мин. –
обследование объекта защиты по адресу: г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, 8;

«28» мая 2019 - изучение и анализ сведений представленных документов;

«29» мая 2019 - подготовка акта по результатам проверки.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/3 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: В отделении надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по
Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного
управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор
МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н. 29.04.2019 в 09 час. 48 мин. *Кадрова*

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Лещётный Денис Евгеньевич, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н., заместитель директора по АХЧ МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Прокофьева Н.Е.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: В ходе визуального осмотра объекта применялась фотосъемка (фотоаппарат Nikon), а также измерительный прибор (поверенная рулетка измерительная «FISCO» EX20/5 № 658 свидетельство о поверке № 14/52793).

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Должность, фамилия инициалы лица, допустившего нарушение
1.	2.	3.	4.
г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, 8			
1-ый этаж.			
1.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (прохода) из одной части коридора в другую часть коридора (проход расположен возле стойки охранника) менее 1,2 м. (по факту 0,93 м.)	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.1.13 СП 1.13130.2009; п. 6.27 СНИП 21-01-97*.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
2.	Ширина дверного проема, расположенного между помещениями коридоров (возле помещения спортзала) менее 1,2 м. (по факту 0,74 м.)	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНИП 21-01-97*.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
3.	Ширина дверного проема, расположенного между помещением коридора и помещением спортзала менее 1,2 м. (по факту 0,74 м.)	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНИП 21-01-97*.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
4.	Высота дверного проема, расположенного между помещением коридора и помещением спортзала менее 1,9 м. (по факту 1,86 м.)	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНИП 21-01-97*.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
5.	В помещении коридора (помещение коридора расположено возле стойки охранника) отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 ст. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; приложение А.4 СП 5.13130.2009 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 4 НПБ 110-03; п. 7.1 СНИП 21-01-97*.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.

	коридора и помещением раздевалки для девочек менее 0,8 м. (по факту 0,56 м.)	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
7.	Ширина дверного проема, расположенного между помещением коридора и помещением раздевалки для мальчиков менее 0,8 м. (по факту 0,56 м.)	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
8.	На путях эвакуации допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша на центральной лестничной клетке (по факту 27, 13 см.)	статья 30 п. 1 п/п 2 Федерального закона № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 6.28* СНиП 21-01-97*.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
2-ой этаж.			
9.	Стулья в актовом зале не соединены между собой в ряды и не прикреплены к полу.	п. 107 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
10.	Двери складского помещения (кладовая материалов) в кабинете химии выполнены не в противопожарном исполнении.	Ст. 4, п. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; п. 7.4 СНиП 21-01-97*; ГОСТ 2.601-2006.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
Подвал			
11.	Высота дверного проема, ведущего из коридора в помещения подвала менее 1,9 м. (по факту 1,80 м.)	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
Общие нарушения.			
12.	Декларация пожарной безопасности не содержит полноту и достоверность содержащихся в ней сведений.	ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
13.	Линии электроснабжения помещений здания не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
14.	В учебных кабинетах и других помещениях на полочке установлены менее 2-ух пожарных извещателей (по факту один)	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009; п. 12.16 НПБ 88-2001.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
15.	На лестничных площадках лестницы № 1 и № 2 (1,2 этаж) расположены выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м.	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009; п. 6.32 СНиП 21-01-97*.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
16.	В коридоре на путях эвакуации на 1 и 2-ом этажах допущено размещение радиаторов отопления выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м.	п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009; п. 6.26 СНиП 21-01-97*.	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.
17.	На объекте отсутствует проект, разработанный в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном	п. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 п) о) 33 61 Правил	МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Л.Н.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок **юридического лица**, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок **юридического лица**, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 606/1/1 от 29.05.2019;
2. форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора;
3. фототаблица на объект по адресу: г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, 8;
4. протокол осмотра объекта по адресу: г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, 8 от 08.05.2019;
5. определение о вызове юридического лица по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 29.05.2019;
6. определение о вызове должностного лица по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 29.05.2019.

Инспектор ОНПР г. Перми
по Свердловскому району и п. Новые Ляды
1 ОНПР по городу Перми
старший лейтенант внутренней службы _____



_____ (Пешётный Денис Евгеньевич)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми _____ (Кадрова Любовь Николаевна)

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29" мая 2019

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)