

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА) по ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

**Предписание должностного лица  
Роспотребнадзора, уполномоченного проводить  
проверку № 822**

от «04» июня 2019 года

г. Пермь

Мною, Худановой Натальей Владимировной, ведущим специалистом — экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Перми (далее - МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, место нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 614111, Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 8, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

**СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:**

- п. 4.9.** В учебных кабинетах начальной школы при фронтальных занятиях площадь на 1 обучающегося во всех первых и вторых классах составляет 1,7 м<sup>2</sup>; в третьих классах площадь на 1 обучающегося составляет 2,3 м<sup>2</sup>, при нормируемой не менее 2,5 м<sup>2</sup>. Площадь на 1 обучающегося в кабинетах для средней и старшей школы при фронтальных занятиях составляет в среднем 2,1 м<sup>2</sup>, при нормируемой не менее 2,5 м<sup>2</sup>.
- п. 4.28.** В санузлах - потолки и стены выше 1,5 метра представлены побелкой, что не допускает проводить качественную уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. На момент текущей проверки были зафиксированы дефекты отделки стен в коридоре на 1 этаже и актовом зале (трещины на покрасочном слое).
- п. 4.29.** На момент текущей проверки половое покрытие в части помещений школы имеет дефекты, а именно: в учебных кабинетах №№ 122, 124, библиотеке - вытертый паркет, в спортивном зале – стертый красочный слой деревянного покрытия, в санузле для мальчиков на 1 этаже, раздевалках при спортзале - дефекты в плиточном покрытии (трещины на плитке, отсутствие плиточных пластин), а также механические повреждения бетонного покрытия на лестничных маршах.
- п. 5.2.** На момент текущей проверки в учебных кабинетах: №№ 122, 227 (начальные классы), №№ 208, 210 (иностранные языки), № 307, кабинете географии, кабинете химии установлена старая ученическая мебель, а именно – часть столов или стульев в данных кабинетах имеют отбитые края у столешниц и сидений или стертый покрасочный слой на поверхностях столов и сидений стульев.
- п. 10.1.** Количество учащихся в классах определено без учёта соблюдения норм площади на одного обучающегося (менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 учащегося при фронтальных занятиях).

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года.

## **ПРЕДПИСЫВАЮ :**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Перми, юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: 614111, Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 8, ИНН 5904103746, ОГРН 1025900908956.

**Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:**

**В срок до 02.09.2019 года:**

- 1. п. 4.9., 10.1.** Обеспечить комплектование учащихся в классах исходя из расчёта соблюдения норм площади на одного обучающегося в учебных помещениях (не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных занятиях).
- 2. п. 4.28.** Обеспечить отделку стен и потолков в санузлах соответствии с требованиями санитарных правил, а именно - допускающую проводить качественную уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Устранить дефекты отделки стен в коридоре на 1 этаже и актовом зале и обеспечить отделку, отвечающую требованиям санитарных правил.
- 3. п. 4.29.** Обеспечить отделку полового покрытия в: учебных кабинетах №№ 122, 124, библиотеке, спортивном зале, раздевалках при спортзале, санузле для мальчиков на 1 этаже, а также на лестничных маршах в соответствии с требованиями санитарных правил.
- 4. п. 5.2.** Решить вопрос по обеспечению школы ученической мебелью (столами и стульями) без дефектов в: учебных кабинетах №№ 122, 227 (начальные классы), №№ 208, 210 (иностранные языки), № 307, кабинете географии, кабинете химии.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239- 35-75 (доб. 175).


Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7. КоАП РФ и /или ст. 19.33 КоАП РФ (в случае выявления нарушений по соблюдению требований технических регламентов).

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 22 КАС РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5. ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист — эксперт  
Управления Роспотребнадзора

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Лихенко  
(инициалы и фамилия)

Копия предписания получена  
(законный представитель – директор  
МАОУ «СОШ № 99» г. Перми):  
«04» июня 2019 года

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н. Кадрова  
(инициалы и фамилия)