

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Пермскому краю**

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 258-40-01, ф. (342)212-42-52,

e-mail: gu@ugps.perm.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по**

**Свердловскому району и п. Новые Ляды**

**1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

614089, г. Пермь, ул. Балхашская, 135, телефон 258-40-01 (доб. 305); факс 282-43-20,

e-mail: 2ond@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 606 /1/ 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Юридическому лицу – Муниципальному автономному общеобразовательному**

**учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Перми**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми Суханова Евгения Константиновича № 606 от 26.04.2019, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «08» мая 2019 по «29» мая 2019, проведена плановая проверка инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и поселку Новые Ляды 1 ОНПР по городу Перми УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Лещетным Денисом Евгеньевичем в отношении юридического лица – МАОУ «СОШ № 99» г. Перми, по адресу: юридический адрес: г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, 8; адрес фактического осуществления деятельности: г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, 8.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с директором МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадровой Л.Н., заместителем директора по АХЧ МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Прокофьевой Н.Е.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ п.п. предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, 8</b>				
<b>1-ый этаж.</b>				
1.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (прохода) из одной части коридора в другую часть коридора (проход расположен	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.1.13 СП 1.13130.2009; п. 6.27 СНиП 21-01-97*.	01.05.2020	



	1,2 м. (по факту 0,93 м.)			
2.	Ширина дверного проема, расположенного между помещениями коридоров (возле помещения спортзала) менее 1,2 м. (по факту 0,74 м.)	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.05.2020	
3.	Ширина дверного проема, расположенного между помещением коридора и помещением спортзала менее 1,2 м. (по факту 0,74 м.)	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.05.2020	
4.	Высота дверного проема, расположенного между помещением коридора и помещением спортзала менее 1,9 м. (по факту 1,86 м.)	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.05.2020	
5.	В помещении коридора (помещение коридора расположено возле стойки охранника) отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 ст. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; приложение А.4 СП 5.13130.2009 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 4 НПБ 110-03; п. 7.1 СНиП 21-01-97*.	01.05.2020	
6.	Ширина дверного проема, расположенного между помещением коридора и помещением раздевалки для девочек менее 0,8 м. (по факту 0,56 м.)	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.05.2020	
7.	Ширина дверного проема, расположенного между помещением коридора и помещением раздевалки для мальчиков менее 0,8 м. (по факту 0,56 м.)	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.05.2020	
8.	На путях эвакуации допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша на центральной лестничной клетке (по факту 27, 13 см.)	статья 30 п. 1 п/п 2 Федерального закона № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 6.28* СНиП 21-01-97*.	01.05.2020	
<b>2-ой этаж.</b>				
9.	Стулья в актовом зале не соединены между собой в ряды и не прикреплены к полу.	п. 107 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.05.2020	
10.	Двери складского помещения (кладовая материалов) в кабинете химии выполнены не в противопожарном исполнении.	Ст. 4, п. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; п. 7.4 СНиП 21-01-97*; ГОСТ	01.05.2020	



11.	Высота дверного проема, ведущего из коридора в помещения подвала менее 1,9 м. (по факту 1,80 м.)	ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.05.2020	
<b>Общие нарушения.</b>				
12.	Декларация пожарной безопасности не содержит полноту и достоверность содержащихся в ней сведений.	ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.05.2020	
13.	Линии электроснабжения помещений здания не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.05.2020	
14.	В учебных кабинетах и других помещениях на потолке установлены менее 2-ух пожарных извещателей (по факту один)	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009; п. 12.16 НПБ 88-2001.	01.05.2020	
15.	На лестничных площадках лестницы № 1 и № 2 (1,2 этаж) расположены выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м.	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009; п. 6.32 СНиП 21-01-97*.	01.05.2020	
16.	В коридоре на путях эвакуации на 1 и 2-ом этажах допущено размещение радиаторов отопления выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м.	п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009; п. 6.26 СНиП 21-01-97*.	01.05.2020	
17.	На объекте отсутствует проект, разработанный в соответствии с действующими нормами и утвержденный в установленном порядке.	п. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 д) о), 33, 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном Государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

-лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

-лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

-должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НПР г. Перми  
по Свердловскому району и  
поселку Новые Ляды  
1 ОНПР по городу Перми  
старший лейтенант внутренней службы



(Лещетный Денис Евгеньевич)

Предписание для исполнения получил (а):

Директор МАОУ «СОШ № 99» г. Перми Кадрова Любовь Николаевна  
(должность, фамилия, инициалы)

Кадрова  
(подпись)

«29» мая 2019